2021年10月

	No.	基準値	単位	1	2	3	4	5	6	7
	検体名			稲田配水系給水栓水（東11南2）	別府配水系給水栓水（西24北4）	南町配水系給水栓水（川西町）	中島配水系給水栓水（幸福町）	帯広簡易水道川西浄水場（別府町）	帯広簡易水道岩内浄水場（岩内町）	帯広簡易水道大正配水池（泉町）
	種別			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	採水年月日			R3.10.5	R3.10.5	R3.10.5	R3.10.5	R3.10.5	R3.10.5	R3.10.5
	水温		(℃)	16.8	16.6	17.8	13.8	16.6	14.1	17.1
	残留塩素	0.1～	(mg/L)	0.14	0.20	0.1	0.16	0.18	0.38	0.26
1	一般細菌	<100	(個/mL)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出	(MPN/100mL)	0	0	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	<0.003	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	<0.0005	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	<0.02	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
9	亜硝酸態窒素	<0.04	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<10	(mg/L)	1.4	0.2	0.8	0.2	0.2	0.4	0.2
12	フッ素及びその化合物	<0.8	(mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.09	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	<1	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	<0.002	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	<0.05	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.04	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	<0.02	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	<0.6	(mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07
22	クロロ酢酸	<0.02	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	<0.06	(mg/L)	0.003	0.011	0.008	0.010	0.007	0.001	0.016
24	ジクロロ酢酸	<0.03	(mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.007
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	<0.1	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
26	臭素酸	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	<0.1	(mg/L)	0.004	0.012	0.009	0.011	0.007	0.001	0.018
28	トリクロロ酢酸	<0.03	(mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	<0.03	(mg/L)	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.002
30	ブロモホルム	<0.09	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	<0.08	(mg/L)	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	<1	(mg/L)	<0.005	<0.005	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.007
33	アルミニウム及びその化合物	<0.2	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	<0.3	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	<1	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0.025	<0.005	0.012	0.005
36	ナトリウム及びその化合物	<200	(mg/L)	6.8	3.8	5.3	4.1	2.7	3.6	3.6
37	マンガン及びその化合物	<0.05	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	<200	(mg/L)	4.2	4.8	4.2	4.5	3.6	2.4	3.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	<300	(mg/L)	23.0	9.8	17.7	9.1	11.0	26.3	11.1
40	蒸発残留物	<500	(mg/L)	52	22	45	28	31	49	29
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	<0.2	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	<0.00001	(mg/L)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	<0.00001	(mg/L)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	<0.02	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	<0.005	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物	<3	(mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.5
47	pH値	5.8以上8.6以下		7.1	7.3	7.3	7.1	7.1	6.8	7.6
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	<5	(度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	<2	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

2021年9月

	No.	基準値	単位	1	2	3	4	5	6	7
	検体名			稲田配水系給水栓水（東11南2）	別府配水系給水栓水（西24北4）	南町配水系給水栓水（川西町）	中島配水系給水栓水（幸福町）	帯広簡易水道川西浄水場（別府町）	帯広簡易水道岩内浄水場（岩内町）	帯広簡易水道大正配水池（泉町）
	種別			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	採水年月日			R3.9.7	R3.9.7	R3.9.7	R3.9.7	R3.9.7	R3.9.7	R3.9.7
	水温		(℃)	18.4	17.3	19.3	14.8	17.2	15.5	18.4
	残留塩素	0.1～	(mg/L)	0.16	0.22	0.1	0.14	0.28	0.36	0.26
1	一般細菌	<100	(個/mL)	0	0	0	0	1	0	0
2	大腸菌	不検出	(MPN/100mL)	0	0	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	<0.003	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	<0.0005	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	<0.02	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
9	亜硝酸態窒素	<0.04	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<10	(mg/L)	1.4	0.2	0.7	0.2	0.2	0.5	0.2
12	フッ素及びその化合物	<0.8	(mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	<1	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	<0.002	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	<0.05	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.04	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	<0.02	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	<0.6	(mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.07
22	クロロ酢酸	<0.02	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	<0.06	(mg/L)	0.003	0.013	0.009	0.012	0.006	0.001	0.018
24	ジクロロ酢酸	<0.03	(mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	<0.1	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
26	臭素酸	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	<0.1	(mg/L)	0.004	0.014	0.011	0.013	0.006	0.001	0.020
28	トリクロロ酢酸	<0.03	(mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	<0.03	(mg/L)	0.001	0.001	0.002	0.001	<0.001	<0.001	0.002
30	ブロモホルム	<0.09	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	<0.08	(mg/L)	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	<1	(mg/L)	<0.005	<0.005	0.005	0.008	<0.005	<0.005	0.008
33	アルミニウム及びその化合物	<0.2	(mg/L)	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02
34	鉄及びその化合物	<0.3	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.04	<0.03
35	銅及びその化合物	<1	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0.028	<0.005	0.012	0.011
36	ナトリウム及びその化合物	<200	(mg/L)	7.7	4.1	5.2	4.0	2.8	3.8	4.4
37	マンガン及びその化合物	<0.05	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	<200	(mg/L)	3.9	4.1	3.9	4.2	3.2	2.2	4.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	<300	(mg/L)	24.4	9.7	16.0	9.0	12.7	27.0	10.6
40	蒸発残留物	<500	(mg/L)	59	27	43	27	32	50	30
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	<0.2	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	<0.00001	(mg/L)	<0.000001	0.000002	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	<0.00001	(mg/L)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	<0.02	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	<0.005	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物	<3	(mg/L)	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	0.5
47	pH値	5.8以上8.6以下		6.9	7.3	7.1	7.1	7.2	6.8	7.5
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	<5	(度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	<2	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

2021年8月

	No.	基準値	単位	1	2	3	4	5	6	7
	検体名			稲田配水系給水栓水（東11南2）	別府配水系給水栓水（西24北4）	南町配水系給水栓水（川西町）	中島配水系給水栓水（幸福町）	帯広簡易水道川西浄水場（別府町）	帯広簡易水道岩内浄水場（岩内町）	帯広簡易水道大正配水池（泉町）
	種別			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	採水年月日			R3.8.3	R3.8.3	R3.8.3	R3.8.3	R3.8.3	R3.8.3	R3.8.3
	水温		(℃)	19.6	17.0	19.3	14.6	14.6	16.0	16.9
	残留塩素	0.1～	(mg/L)	0.14	0.18	0.1	0.16	0.24	0.46	0.38
1	一般細菌	<100	(個/mL)	0	0	1	2	0	0	0
2	大腸菌	不検出	(MPN/100mL)	0	0	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	<0.003	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	<0.0005	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	<0.02	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
9	亜硝酸態窒素	<0.04	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<10	(mg/L)	0.9	0.2	0.5	0.2	0.2	0.4	0.2
12	フッ素及びその化合物	<0.8	(mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	<1	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	<0.002	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	<0.05	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.04	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	<0.02	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	<0.6	(mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.06
22	クロロ酢酸	<0.02	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	<0.06	(mg/L)	0.004	0.010	0.007	0.009	0.007	0.001	0.013
24	ジクロロ酢酸	<0.03	(mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	0.007
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	<0.1	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
26	臭素酸	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	<0.1	(mg/L)	0.006	0.011	0.008	0.010	0.008	0.001	0.015
28	トリクロロ酢酸	<0.03	(mg/L)	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.005
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	<0.03	(mg/L)	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.002
30	ブロモホルム	<0.09	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	<0.08	(mg/L)	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	<1	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	<0.005
33	アルミニウム及びその化合物	<0.2	(mg/L)	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.02
34	鉄及びその化合物	<0.3	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	<1	(mg/L)	0.005	<0.005	<0.005	0.022	<0.005	0.013	<0.005
36	ナトリウム及びその化合物	<200	(mg/L)	5.7	2.5	3.8	2.6	2.7	3.7	2.8
37	マンガン及びその化合物	<0.05	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	<200	(mg/L)	2.9	2.7	2.9	2.8	2.9	2.3	2.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	<300	(mg/L)	21.7	9.2	13.6	8.6	13.0	26.9	9.9
40	蒸発残留物	<500	(mg/L)	57	23	35	23	33	49	26
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	<0.2	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	<0.00001	(mg/L)	<0.000001	0.000002	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002
43	2-メチルイソボルネオール	<0.00001	(mg/L)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	<0.02	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	<0.005	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物	<3	(mg/L)	0.8	0.9	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4
47	pH値	5.8以上8.6以下		6.9	7.4	7.2	7.1	7.2	6.9	7.6
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	<5	(度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	<2	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1