2022年4月

	No.	基準値	単位	1	2	3	4	5	6	7
	検体名			稲田配水系給水栓水（東11南2）	別府配水系給水栓水（西24北4）	南町配水系給水栓水（川西町）	中島配水系給水栓水（幸福町）	帯広簡易水道川西浄水場（別府町）	帯広簡易水道岩内浄水場（岩内町）	帯広簡易水道大正配水池（泉町）
	種別			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	採水年月日			R4.4.12	R4.4.12	R4.4.12	R4.4.12	R4.4.12	R4.4.12	R4.4.12
	水温		(℃)	8.1	5.4	5.9	4.4	5.8	5.9	5.4
	残留塩素	0.1～	(mg/L)	0.22	0.28	0.2	0.26	0.30	0.34	0.44
1	一般細菌	<100	(個/mL)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出	(MPN/100mL)	0	0	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	<0.003	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	<0.0005	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	<0.02	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
9	亜硝酸態窒素	<0.04	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<10	(mg/L)	2.3	0.3	2.0	0.3	0.4	0.9	0.3
12	フッ素及びその化合物	<0.8	(mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	<1	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	<0.002	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	<0.05	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.04	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	<0.02	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	<0.6	(mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	<0.02	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	<0.06	(mg/L)	0.002	0.005	0.002	0.004	0.004	<0.001	0.005
24	ジクロロ酢酸	<0.03	(mg/L)	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	<0.1	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
26	臭素酸	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	<0.1	(mg/L)	0.002	0.006	0.003	0.004	0.004	<0.001	0.006
28	トリクロロ酢酸	<0.03	(mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	<0.03	(mg/L)	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001
30	ブロモホルム	<0.09	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	<0.08	(mg/L)	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	<1	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	<0.005
33	アルミニウム及びその化合物	<0.2	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	<0.3	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	<1	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0.021	<0.005	0.014	0.005
36	ナトリウム及びその化合物	<200	(mg/L)	4.0	3.4	4.1	3.4	2.4	3.0	4.3
37	マンガン及びその化合物	<0.05	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	<200	(mg/L)	3.2	4.1	3.5	4.2	2.7	2.2	5.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	<300	(mg/L)	25.8	10.2	24.6	9.8	12.9	24.0	11.1
40	蒸発残留物	<500	(mg/L)	56	25	48	22	25	44	26
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	<0.2	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	<0.00001	(mg/L)							
43	2-メチルイソボルネオール	<0.00001	(mg/L)							
44	非イオン界面活性剤	<0.02	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	<0.005	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物	<3	(mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4
47	pH値	5.8以上8.6以下		6.9	7.2	6.9	7.0	7.1	6.8	7.2
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	<5	(度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	<2	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

2022年3月

	No.	基準値	単位	1	2	3	4	5	6	7
	検体名			稲田配水系給水栓水（東11南2）	別府配水系給水栓水（西24北4）	南町配水系給水栓水（川西町）	中島配水系給水栓水（幸福町）	帯広簡易水道川西浄水場（別府町）	帯広簡易水道岩内浄水場（岩内町）	帯広簡易水道大正配水池（泉町）
	種別			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	採水年月日			R4.3.1	R4.3.1	R4.3.1	R4.3.1	R4.3.1	R4.3.1	R4.3.1
	水温		(℃)	4.8	5.4	4.9	4.6	5.0	5.9	5.2
	残留塩素	0.1～	(mg/L)	0.22	0.18	0.2	0.22	0.32	0.36	0.44
1	一般細菌	<100	(個/mL)	0	0	2	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出	(MPN/100mL)	0	0	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	<0.003	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	<0.0005	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	<0.02	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
9	亜硝酸態窒素	<0.04	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<10	(mg/L)	0.8	<0.1	0.2	<0.1	0.1	0.2	0.1
12	フッ素及びその化合物	<0.8	(mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	<1	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	<0.002	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	<0.05	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.04	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	<0.02	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	<0.6	(mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	<0.02	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	<0.06	(mg/L)	0.001	0.006	0.004	0.005	0.003	<0.001	0.007
24	ジクロロ酢酸	<0.03	(mg/L)	<0.003	0.004	0.003	0.004	<0.003	<0.003	0.005
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	<0.1	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
26	臭素酸	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	<0.1	(mg/L)	0.001	0.006	0.005	0.005	0.003	<0.001	0.008
28	トリクロロ酢酸	<0.03	(mg/L)	<0.003	0.003	<0.003	0.004	<0.003	<0.003	0.005
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	<0.03	(mg/L)	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001
30	ブロモホルム	<0.09	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	<0.08	(mg/L)	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	<1	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.009	0.006
33	アルミニウム及びその化合物	<0.2	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	<0.3	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	<1	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0.022	<0.005	0.036	0.007
36	ナトリウム及びその化合物	<200	(mg/L)	4.5	3.0	3.4	2.9	2.2	3.2	3.1
37	マンガン及びその化合物	<0.05	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	<200	(mg/L)	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	2.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	<300	(mg/L)	28.9	8.9	13.5	8.5	13.2	24.3	9.2
40	蒸発残留物	<500	(mg/L)	57	19	23	18	23	36	18
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	<0.2	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	<0.00001	(mg/L)							
43	2-メチルイソボルネオール	<0.00001	(mg/L)							
44	非イオン界面活性剤	<0.02	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	<0.005	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物	<3	(mg/L)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4
47	pH値	5.8以上8.6以下		7.1	7.2	7.0	7.0	7.2	6.9	7.2
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	<5	(度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	<2	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

2022年2月

	No.	基準値	単位	1	2	3	4	5	6	7
	検体名			稲田配水系給水栓水（東11南2）	別府配水系給水栓水（西24北4）	南町配水系給水栓水（川西町）	中島配水系給水栓水（幸福町）	帯広簡易水道川西浄水場（別府町）	帯広簡易水道岩内浄水場（岩内町）	帯広簡易水道大正配水池（泉町）
	種別			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	採水年月日			R4.2.1	R4.2.1	R4.2.1	R4.2.1	R4.2.1	R4.2.1	R4.2.1
	水温		(℃)	6.1	5.8	5.8	5.1	6.3	6.3	5.5
	残留塩素	0.1～	(mg/L)	0.22	0.26	0.2	0.24	0.36	0.42	0.44
1	一般細菌	<100	(個/mL)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出	(MPN/100mL)	0	0	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	<0.003	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	<0.0005	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	<0.02	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
9	亜硝酸態窒素	<0.04	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<10	(mg/L)	2.9	0.2	2.5	0.2	0.3	0.4	0.2
12	フッ素及びその化合物	<0.8	(mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	<1	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	<0.002	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	<0.05	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.04	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	<0.02	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	<0.6	(mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	<0.02	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	<0.06	(mg/L)	<0.001	0.006	0.001	0.006	0.002	<0.001	0.007
24	ジクロロ酢酸	<0.03	(mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	<0.1	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
26	臭素酸	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	<0.1	(mg/L)	<0.001	0.006	0.001	0.006	0.002	<0.001	0.007
28	トリクロロ酢酸	<0.03	(mg/L)	<0.003	0.003	<0.003	0.004	<0.003	<0.003	0.005
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	<0.03	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
30	ブロモホルム	<0.09	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	<0.08	(mg/L)	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	<1	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.020	0.005
33	アルミニウム及びその化合物	<0.2	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	<0.3	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	<1	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0.031	<0.005	0.030	0.006
36	ナトリウム及びその化合物	<200	(mg/L)	4.6	3.0	4.5	3.1	2.2	3.2	3.1
37	マンガン及びその化合物	<0.05	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	<200	(mg/L)	3.6	3.2	3.6	3.2	2.1	2.0	3.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	<300	(mg/L)	30.9	8.8	28.4	8.7	13.1	24.3	9.6
40	蒸発残留物	<500	(mg/L)	78	26	60	29	33	46	31
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	<0.2	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	<0.00001	(mg/L)							
43	2-メチルイソボルネオール	<0.00001	(mg/L)							
44	非イオン界面活性剤	<0.02	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	<0.005	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物	<3	(mg/L)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下		7.1	7.2	7.0	7.0	7.1	6.9	7.2
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	<5	(度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	<2	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1