2024年12月

	No.	基準値	単位	1	2	3	4	5	6	7
	検体名			稲田配水系給水栓水（東11南2）	別府配水系給水栓水（西24北4）	南町配水系給水栓水（川西町）	中島配水系給水栓水（幸福町）	帯広簡易水道川西浄水場（別府町）	帯広簡易水道岩内浄水場（岩内町）	帯広簡易水道大正配水池（泉町）
	種別			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	採水年月日			R6.12.2	R6.12.2	R6.12.2	R6.12.3	R6.12.3	R6.12.3	R6.12.3
	水温		(℃)	10.6	11.5	10.3	9.6	12.2	9.4	11.3
	残留塩素	0.1～	(mg/L)	0.16	0.22	0.14	0.18	0.18	0.50	0.28
1	一般細菌	<100	(個/mL)	1	0	0	0	0	1	0
2	大腸菌	不検出	(MPN/100mL)	0	0	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	<0.003	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	<0.0005	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	<0.02	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
9	亜硝酸態窒素	<0.04	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<10	(mg/L)	1.3	0.3	1.0	0.3	0.3	0.7	0.3
12	フッ素及びその化合物	<0.8	(mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	<1	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	<0.002	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	<0.05	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.04	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	<0.02	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	<0.6	(mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	<0.02	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	<0.06	(mg/L)	0.002	0.007	0.004	0.007	0.003	<0.001	0.009
24	ジクロロ酢酸	<0.03	(mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	<0.1	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
26	臭素酸	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	<0.1	(mg/L)	0.002	0.008	0.005	0.008	0.003	<0.001	0.010
28	トリクロロ酢酸	<0.03	(mg/L)	<0.003	0.004	<0.003	0.004	<0.003	<0.003	0.005
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	<0.03	(mg/L)	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001
30	ブロモホルム	<0.09	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	<0.08	(mg/L)	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	<1	(mg/L)	<0.005	<0.005	0.005	<0.005	<0.005	0.013	0.007
33	アルミニウム及びその化合物	<0.2	(mg/L)	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	<0.3	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	<1	(mg/L)	<0.005	<0.005	0.010	0.035	<0.005	0.028	0.014
36	ナトリウム及びその化合物	<200	(mg/L)	4.3	2.8	3.7	2.8	2.7	3.5	3.2
37	マンガン及びその化合物	<0.05	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	<200	(mg/L)	3.1	3.4	3.3	3.3	3.0	2.1	3.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	<300	(mg/L)	20.5	11.2	16.8	10.1	12.5	25.9	12.3
40	蒸発残留物	<500	(mg/L)	25	20	25	22	27	47	37
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	<0.2	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	<0.00001	(mg/L)							
43	2-メチルイソボルネオール	<0.00001	(mg/L)							
44	非イオン界面活性剤	<0.02	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	<0.005	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物	<3	(mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4
47	pH値	5.8以上8.6以下		7.3	7.2	7.2	7.0	7.1	6.8	7.3
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	<5	(度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	<2	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

2024年11月

	No.	基準値	単位	1	2	3	4	5	6	7
	検体名			稲田配水系給水栓水（東11南2）	別府配水系給水栓水（西24北4）	南町配水系給水栓水（川西町）	中島配水系給水栓水（幸福町）	帯広簡易水道川西浄水場（別府町）	帯広簡易水道岩内浄水場（岩内町）	帯広簡易水道大正配水池（泉町）
	種別			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	採水年月日			R6.11.5	R6.11.5	R6.11.5	R6.11.5	R6.11.5	R6.11.5	R6.11.5
	水温		(℃)	14.6	14.8	14.2	12.3	15.6	12.5	14.8
	残留塩素	0.1～	(mg/L)	0.20	0.22	0.14	0.22	0.30	0.48	0.34
1	一般細菌	<100	(個/mL)	1	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出	(MPN/100mL)	0	0	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	<0.003	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	<0.0005	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	<0.02	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
9	亜硝酸態窒素	<0.04	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<10	(mg/L)	1.4	0.3	0.9	0.3	0.3	0.9	0.3
12	フッ素及びその化合物	<0.8	(mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	<1	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	<0.002	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	<0.05	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.04	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	<0.02	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	<0.6	(mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07
22	クロロ酢酸	<0.02	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	<0.06	(mg/L)	0.002	0.008	0.006	0.008	0.004	<0.001	0.009
24	ジクロロ酢酸	<0.03	(mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	<0.1	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
26	臭素酸	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	<0.1	(mg/L)	0.003	0.009	0.007	0.009	0.004	<0.001	0.010
28	トリクロロ酢酸	<0.03	(mg/L)	<0.003	0.004	0.003	0.004	<0.003	<0.003	0.005
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	<0.03	(mg/L)	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001
30	ブロモホルム	<0.09	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	<0.08	(mg/L)	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	<1	(mg/L)	<0.005	<0.005	0.007	<0.005	<0.005	0.010	0.006
33	アルミニウム及びその化合物	<0.2	(mg/L)	0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	<0.3	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	<1	(mg/L)	<0.005	<0.005	0.007	0.024	<0.005	0.035	<0.005
36	ナトリウム及びその化合物	<200	(mg/L)	5.6	4.6	5.6	4.4	3.2	3.7	5.2
37	マンガン及びその化合物	<0.05	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	<200	(mg/L)	3.1	5.4	4.1	5.3	3.0	2.1	6.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	<300	(mg/L)	19.3	9.5	15.0	8.8	12.5	26.8	9.2
40	蒸発残留物	<500	(mg/L)	48	29	41	31	33	52	32
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	<0.2	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	<0.00001	(mg/L)							
43	2-メチルイソボルネオール	<0.00001	(mg/L)							
44	非イオン界面活性剤	<0.02	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	<0.005	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物	<3	(mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4
47	pH値	5.8以上8.6以下		7.3	7.4	7.2	7.1	7.2	6.7	7.4
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	<5	(度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	<2	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

2024年10月

	No.	基準値	単位	1	2	3	4	5	6	7
	検体名			稲田配水系給水栓水（東11南2）	別府配水系給水栓水（西24北4）	南町配水系給水栓水（川西町）	中島配水系給水栓水（幸福町）	帯広簡易水道川西浄水場（別府町）	帯広簡易水道岩内浄水場（岩内町）	帯広簡易水道大正配水池（泉町）
	種別			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	採水年月日			R6.10.8	R6.10.8	R6.10.8	R6.10.8	R6.10.8	R6.10.8	R6.10.8
	水温		(℃)	17.9	16.9	16.6	14.5	17.9	14.3	18.4
	残留塩素	0.1～	(mg/L)	0.14	0.20	0.12	0.20	0.20	0.42	0.28
1	一般細菌	<100	(個/mL)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出	(MPN/100mL)	0	0	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	<0.003	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	<0.0005	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	<0.02	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
9	亜硝酸態窒素	<0.04	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<10	(mg/L)	1.4	0.2	1.2	0.2	0.2	0.6	<0.1
12	フッ素及びその化合物	<0.8	(mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	<1	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	<0.002	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	<0.05	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.04	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	<0.02	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	<0.6	(mg/L)	<0.06	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	<0.02	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	<0.06	(mg/L)	0.003	0.010	0.006	0.011	0.009	0.002	0.014
24	ジクロロ酢酸	<0.03	(mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	<0.1	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
26	臭素酸	<0.01	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	<0.1	(mg/L)	0.004	0.012	0.008	0.013	0.010	0.003	0.016
28	トリクロロ酢酸	<0.03	(mg/L)	<0.003	0.006	0.003	0.006	0.005	<0.003	0.008
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	<0.03	(mg/L)	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002
30	ブロモホルム	<0.09	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	<0.08	(mg/L)	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	<1	(mg/L)	0.007	<0.005	0.005	<0.005	<0.005	0.011	<0.005
33	アルミニウム及びその化合物	<0.2	(mg/L)	0.03	0.03	0.03	0.02	<0.02	<0.02	0.04
34	鉄及びその化合物	<0.3	(mg/L)	0.09	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	<1	(mg/L)	0.015	<0.005	0.011	0.027	<0.005	0.047	<0.005
36	ナトリウム及びその化合物	<200	(mg/L)	6.7	3.3	6.2	3.4	3.7	3.8	3.4
37	マンガン及びその化合物	<0.05	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	<200	(mg/L)	3.8	3.0	1.1	3.1	3.5	2.1	3.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	<300	(mg/L)	24.6	12.2	21.8	11.8	14.3	28.7	12.1
40	蒸発残留物	<500	(mg/L)	58	27	50	27	31	50	25
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	<0.2	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	<0.00001	(mg/L)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	<0.00001	(mg/L)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	<0.02	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	<0.005	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物	<3	(mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
47	pH値	5.8以上8.6以下		7.2	7.5	7.3	7.3	7.3	6.8	7.8
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	<5	(度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	<2	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1